



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZÉKESFEHÉRVÁR

Tárgy: Külsővat Település Településtervezési koncepciójának készítése általános egyeztetési
eljárással v6 - véleményezés - véleményezés

Dátum: elektronikus
bélyegző szerint

Ügyiratszám:
Szfvár-002563-26/2024.

Előadó:
Ádámné Stitz Kornélia

Észrevételek

1. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:30

„KÜLSŐVAT KÖZSÉG TELEPÜLÉSTERVEINEK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLA-TA”
című dokumentáció:

- **2.18.5.1. fejezet** (92. oldal) korlátozásként említi, hogy a Magyar Állam kezelésében lévő Marcal folyó 6-6 m-es, az Önkormányzat kezelésében lévő csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok 3-3 m-es karbantartó sávval rendelkeznek.

Felhívom a figyelmet, hogy „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a parti sáv szélessége:

- az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén a partvonalától számított 6 méterig,
- az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízellátási létesítmények partvonalától számított 3 méterig terjed.

A **Marcal** Külsővat település közigazgatási területét érintő szakasza a **Magyar Állam tulajdonában** és az **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében** található. A Marcal esetében biztosítandó parti sáv szélessége 6-6 méter.

Külsővat község közigazgatási területén lévő további vízfolyás (melyek egyben az Önkormányzat és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében vannak) esetében biztosítandó parti sáv szélessége 3-3 méter.

Fentiek figyelembe vételével kérjük a MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2.18.5.1 fejezetének javítását.

A Marcal érintettsége miatt a véleményezési eljárás során javasoljuk megkeresni az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot is.

2. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:30

„KÜLSŐVAT KÖZSÉG TELEPÜLÉSTERVEINEK MEGALAPOZÓ
VIZSGÁLATA” című dokumentáció:

2.46.1 Víziközművek Locsolóvíz-ipari vízellátás: „A házi kutakról, egyéni vízbeszerzésekről, az egyéni vízbeszerzésű vizek vízminőségéről nyilvántartás, adatok nem állnak rendelkezésre.” mondathoz:

Megjegyezzük, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §. 1. bek a) pontja szerinti jegyzői hatáskörben engedélyezett kutakról a (7) bekezdés alapján nyilvántartást kell vezetni, melyet a (9) bek. alapján a vízügyi igazgatóságnak minden év március 31.- ig meg kell küldeni.

3. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:30
<p>„KÜLSŐVAT KÖZSÉG TELEPÜLÉSTERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATA” 48. oldal 7.1 vízellátás fejezet utolsó bekezdés:</p> <p>„A nem ivóvíz minőségű vízigény kielégítéséhez létesítendő házi kút csak engedélyezéssel létesíthető, ahol a rendeletben előírtak figyelembe vételével 500 m3/év vízkivételig az engedélyt a település jegyzője adja ki, az ezt meghaladó vízkivételi igény esetén az engedélyező a vízügyi hatóság.” Felhívjuk a figyelmet, hogy a Jogszabályi változások miatt, - melyet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22) kormányrendeletben még nem módosítottak- a Vgtv 28/A § előírásait kell figyelembe venni!</p>
4. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:30
<p>A további tervezések során vízrendezési szempontból az alábbi jogszabályok előírásait kell figyelembe venni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; – A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet; – A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet; – A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet.
5. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:31
<p>Külsővat település közigazgatási területe üzemelő, vagy távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti.</p>
6. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:31
<p>Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés:</p> <p>Külsővat vízellátását jelenleg a Vasivíz Zrt. biztosítja. A vízellátás pontos adatairól a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tud tájékoztatást adni.</p> <p>Külsővaton keletkező szennyvizeket a településen lévő szennyvíztisztító telep fogadja.</p> <p>A telep jelenleg 80 m3/d hidraulikai és 800 LE biológiai kapacitással rendelkezik. Az üzemeltető Vasivíz Zrt, 2022. évi adatszolgáltatása alapján a telep hidraulikai kihasználtsága 90,8 %, a biológiai kihasználtsága pedig 166,9%. Az érkező szennyvíz szervesanyag tartalma igen magas, a telep jelentősen túlterhelt.</p> <p>2022. évi, az üzemeltető által szolgáltatott adatok szerint Külsővat településen a 256 db lakásból 209 db rendelkezik szennyvíz rákötéssel, éves össze-gyűjtött szennyvízmennyiség 25700 m3 volt.</p> <p>Kérem fentiek értelmében Külsővat szennyvíztisztító telep kihasználtsági adatainak figyelembe vételét!</p>

7. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:31
A településhez tartozó közigazgatási területen vízzel időszakosan elöntött, vízjárta területek vannak.
8. észrevételek Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2024-06-19 11:53:31
Összegzés: A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a településtervezet készítése vízügyi szempontból – a fentiek figyelembevételével – nem kifogásolt.

Dr. Csonki István
igazgató

Kapják: E-TÉR
KDTVÍZIG (LN): B/2, B/7